水 質 検 査 成 績 書

No.A1705944-001
平成30年2月21日

給水船 すいれん 殿

建築物飲料水水質検査業登録 横浜市29水第17号
神奈川県知事登録 濃度第47号
株式会社 エスク横浜分析センター
横浜市金沢区幸浦2-19-5
TEL 045(785)2914

採取場所：神奈川県川崎市川崎区小島町9-1
採取日時：平成 30 年 2 月 14 日 15 時 00 分
試料採取：持込
依 頼 日：平成 30 年 2 月 16 日

試 験 項 目	単 位	測 定 結 果	水 質 基 準
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	10 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下
塩化物イオン	mg/L	8	200 以下
有機物(TOCの量)	mg/L	0.4	3 以下
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	陰性	検出されないこと
pH値	pH	7.5(25.1℃)	5.8～8.6
臭気	－	異常なし	異常でないこと
味	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.2 未満	2 以下
以下余白			

水 質 基 準 適 否	適 (○) 上記の水質試験項目については厚生省衛生管理基準に、適合する。 否 ( )	分析	菅野	

上記試験項目及び水質基準は、水道法に基づく水質基準に関する省令(平成15.5.30厚生労働省令101号)によります。