

水質検査成績書

No.A1905771-001

2020年1月30日

給水船 すいれん 殿

建築物飲料水水質検査業登録 横浜市29水第17号

神奈川県知事登録 濃度第47号

株式会社 エスク横浜分析センター

横浜市金沢区幸浦2-19-5


TEL 045(785)2914

採取場所：神奈川県川崎市川崎区小島町9-1

採取日時：2020年1月21日 10時00分

試料採取：持込

依頼日：2020年1月23日

試験項目	単位	測定結果	水質基準
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	10 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下
塩化物イオン	mg/L	6	200 以下
有機物(TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	陰性	検出されないこと
pH値	pH	7.5(26.4℃)	5.8~8.6
臭気	-	異常なし	異常でないこと
味	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.2 未満	2 以下
以下余白			
水質基準適否	<input checked="" type="radio"/> 適 (○) <small>上記の水質試験項目については厚生省衛生管理基準に、適合する。</small>		分析 
	<input type="radio"/> 否 ()		

上記試験項目及び水質基準は、水道法に基づく水質基準に関する省令(平成15.5.30厚生労働省令101号)によります。