


## 水 質 検 査 結 果 書

依頼者名 : 東京港埠頭株式会社 晴海ふ頭船舶給水施設 殿

登録番号 東京都 5.6 水第 4 号  
一般財団法人 日本文化用品安全試験所  
〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目22番7号  
電話 : 03-3829-2512(代) FAX : 03-3829-3923



令和 2年 2月 13日 に御依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

名 称	水道水	採水年月日	令和2年2月13日	採水時刻	10時10分
採水場所	東京都中央区晴海 5-6 晴海ふ頭船舶給水施設 No.11 給水栓 (棧橋)				
検査目的	水道法水質基準の適否				
採水者	小林 智典				

検査項目	結果	基準値	検査項目	結果	基準値
一般細菌 (個/ml)	不検出	100 以下			
大腸菌 (100 ml中)	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満	0.04 以下			
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/l)	2.2	10 以下			
塩化物イオン (mg/l)	26	200 以下			
有機物(全有機体炭素 (TOC)の量) (mg/l)	0.7	3 以下			
水素イオン濃度 (pH)	7.2 (20℃)	5.8~8.6			
臭 気	異常なし	異常でない			
味	異常なし	異常でない			
色 度 (度)	4	5 以下			
濁 度 (度)	1未満	2 以下			
	以下余白				

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号の厚生労働大臣が定める方法
検査責任者	片 桐 忍
判 定	上記水質項目については水質基準に適合する。
備考	2月13日17時試験開始。