

水質検査結果報告書

建築物飲料水水質検査業登録番号 東京都4水 第82号
計量証明事業登録 東京都 第1350号(濃度)
日本滌化化学株式会社 テクニカルセンター
〒108-0014 東京都港区芝5-26-30
TEL03-3798-0091 FAX03-3798-0451

検査責任者 高野 彩美

種 別：水道水

依頼者名：東京国際クルーズターミナル

施設名・採水場所：岸壁 No.8

住 所：東京都江東区青海2丁目地先

採水年月日・時間：2026年2月2日 9時57分 採水者：自社(湯本)

採水日天候：晴 水温：11.0℃

御依頼のありました試料について検査した結果を下記の通り報告致します。

判 定	下記の検査項目については水道法水質基準に 適合 です。				
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100 個/mL以下	不検出	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—
大腸菌	検出されないこと	不検出	塩素酸	0.6mg/L以下	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.9	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	32	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	ジブromokクロロメタン	0.1 mg/L以下	—
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	臭素酸	0.01 mg/L以下	—
味	異常でないこと	異常なし	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—
臭気	異常でないこと	異常なし	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—
色度	5 度以下	0.5未満	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/L以下	—
濁度	2 度以下	0.2未満	ブromホルム	0.09 mg/L以下	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	遊離残留塩素	—	0.3
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—		以下余白	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—			
蒸発残留物	500 mg/L以下	—			
検査区分	平成15年厚生労働省告示第261号				
所 見					
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素は現場測定によるものです。				